



BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90009115285

“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224, tālr. 64281737, fax 64220890,
e-pasts: pasvaldiba@beverina.lv

Beverīnas novada Brenguļu pagastā

“Gaismas iekārtu piegāde un uzstādīšana Brenguļu sākumskolas aktu zālē”

Iepirkuma identifikācijas numurs – BNP 2016/04

Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem un iepirkuma nolikuma precizējumi

Nr. 1

Jautājums:

Vēlos skaidrojumu par tehniskās specifikācijas punktu 6.:

6.	Klājošais LED krāsmaiņas prožektors PIXBAR tipa 12 x 8 W RGBW	Profesionāls LED panelis ar 12 īpaši spožām 8 w Quad-LEDs un RDM komunikācijas iespējām. RGBW krāsu jaukšana, 4 spožuma regulēšanas līknes, macros krāsas saskaņā ar LEE filtru standartu, pixel vadība. Krāsu temperatūras 3 korekcijas; balts, silti balta, auksti balta. DMX ieejas un izejas pieslēgums - XLR 3 pin un XLR 5-pins, Strāvas pieslēgums ar Neutrik Powercon tipa konektoru. Dzesēšana pilnīgi klusa - bez ventilatora. Prožektora kronšteins paredzēts gan prožektora stiprināšanai pie montāžas caurules, gan prožektora izmantošanai uz grīdas Komplektēts ar drošības trosīti.	6 gab.
----	---	---	--------

Ailē “Tehniskie parametri” uzrādīta informācija ir tieša kopija un burtisks tulkojums no iekārtas ražotajā (CameoLight) vispārīgās informācijas par precī preču katalogam - <http://www.cameolight.com/en/products/led-bars/pixbar-400-pro-professional-12-x-8-w-rgbw-led-bar/> (kā redzams no mājas lapas, tad tehniskie dati tur uzrādīti zemāk). Sanāk, ka konkursa tehniskajā specifikācijā uzrādīta informācija nesniedz patiesos nepieciešamās iekārtas parametrus. Kā rīkoties šādā situācijā?

Atbilde:

Tehniskā specifikācija “Gaismas iekārtu piegāde un uzstādīšana Brenguļu sākumskolas aktu zālē” izstrādāta balstoties uz iekārtām, kas apmierina mūsu vajadzības. Norādītos tehniskos parametrus var uzskatīt kā minimālās prasības.

Arī punktā Nr. 7 kravnesībai jābūt vismaz 100 kg, bet ne mazākai par to, ko prasa stiprināmie prožektori.

11. punkta nosaukums “Statne 19" 16U” ir kļūdaini – jābūt “Statne 19" 6U”. Arī šai pozīcijai 6U ir minimālā prasība.

Precizējumus sagatavoja iepirkumu komisijas loceklis Aigars Einbergs.

Datums : 13.05.2016